

ROMÂNIA
Județul Harghita
Primăria Comunei Racu
Nr. 2 din 10.11.2023

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
Nr. 2 din 10.11.2023

Ca urmare a cererii adresate de *¹⁾ **ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BOGAT** CUI 24483000, cu domiciliul/sediul în județul HARGHITA, municipiul/orașul/comuna Siculeni, satul Siculeni, sectorul _____, cod poștal 537295, str. _____, nr. 104, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, telefon/fax 0742-995283, e-mail, reprezentat prin D-nul Dobos László CNP 1760302191321 telefon/fax 0743 878596, e-mail, bogatadi@gmail.com, înregistrată la nr. 2 din 10.11.2023,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ

executarea lucrărilor de construire/desființare pentru:

**ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE POMPARE
APE UZATE SP06**

pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul HARGHITA, municipiul/orașul/comuna Racu, sat Racu, cod poștal 537298, **INTRAVILAN - EXTRAVILAN** în domeniul public al comunei Racu.

Carte Funciară: 50226, 50487, 50488

- lucrări în valoare *⁵⁾ de 336.931,43 Lei

- în baza documentației tehnice – Documentație tehnică – **D.T.** pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (**D.T.A.C.** + D.T.O.E.), respectiv desființarea construcțiilor (D.T.A.D.) nr.*⁶⁾ **EL-12/2021** elaborată de **TIGRA-WILL S.R.L.** cu sediul în județul **HARGHITA**, municipiul Miercurea -Ciuc, sectorul/satul _____, cod poștal _____ str. Jókai Mór, nr. 4, bl. _____, sc. _____, respectiv de **ing. Gáll Attila**, arhitect/conducător arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. _____, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale BV-CV-HR, a Ordinului Arhitecților din România.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. Documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizată spre neschimbare -, împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (15¹) din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

B. Titularul autorizației este obligat:

1. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
2. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
3. să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.16) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, odată cu convocarea comisiei de recepție;
4. să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu;
6. să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;
7. să transporte la _____ materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;
8. să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. la începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuției lucrărilor, să monteze "Plăcuța de identificare a investiției";
11. în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);
12. să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;
13. să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu";
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;
15. să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

C. Durata de execuție a lucrărilor este de **12 luni**, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizației este de **24 luni** de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

PRIMAR
CSÁSZÁR ATTILA

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI RACU,
MÁTHÉ MELINDA


L.S.



INSPECTOR,
ANTAL EDITH

Taxa de autorizare SCUTIT conform Legii 227/2015 Lege privind codul fiscal.

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de _____, însoțită de _____ (_____) exemplar(e) din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.



ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STATIE DE POMPARE APE UZATE SP06

MEMORIU TEHNIC



1. DATE GENERALE

1.1 Alimentare cu energie electrică stație de pompare ape uzate SP06, com. Racu, sat Racu F.N., jud. Harghita.

1.2 Titularul investitiei: DEER SA - Sucursala Hargihta, mun. Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 1, jud. Harghita

1.3 Elaboratorul proiectului: TIGRA-WILL SRL - MIERCUREA CIUC.

1.4 Elemente care stau la baza elaborării proiectului:

- Aviz Tehnic de Racordare Nr. 705020127367/07.05.2020 emis de SDEE Transilvania Sud - SDEE Harghita
- Certificat de urbanism nr. 4/03.03.2022 emis de Comuna Racu
- Măsurători și inspecție pe teren, respectiv documentații tehnice și date culese de pe teren.

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

2.1 - Lucrări pentru realizarea investitiei:

Operatorul de distribuție concesionar a emis aviz tehnic de racordare 705020127367/07.05.2020. Pentru alimentarea consumatorului "Stație de pompare ape uzate SP06" sunt necesare următoarele lucrări:

2.1.1 Lucrări pentru realizarea instalației de racordare (tarif de racordare):

- **Echipare stâlp** nr. 17 al LEA 20kV SANDOMINIC - rac. PT2 Racu cu separator 20kV tripolar de exterior în montaj vertical (Stepn), cu izolatoare siliconice și CLP cu două manete de acționare, suport cap terminal cu DRV inclus. Se va realiza priză de pământ $R_p < 4$ ohmi.

- **Racord 20 kV** subteran de pe stâlpul nr. 17 al LEA 20kV SANDOMINIC - rac. PT2 Racu, până la stâlpul nr. 1 (nr. 8 - numerotare j.T.) cu cablu TA2X(FL)2Y-OL 12/20kV 3x1x35+50OL, tras prin tub de protecție la subtraversarea drumului comunal.

- **Racord 20 kV** aerian de pe stâlpul nr. 1 al rac. 20kV proiectat, până la stâlpul nr. 12 (PTA proiectat) cu cablu TA2X(FL)2Y-OL 12/20kV 3x1x35+50OL, montate pe stâlpi existenți, în lungime de $L_c = 452m$, dealungul DC123, cu schimbarea stâlpilor nr. 9 de tip SE-

10 cu SC10005, nr. 14 de tip SE-4 cu SE-10/SC10005, nr. 19 de tip SE-4 cu SE-10/SC10005, respectiv nr. 20 de tip SE-4 cu SE-10/SC10005, și renumerotarea stâlpilor

- **Reconfigurare bransamente** aeriene dealungul DC123

- **Post de transformare aerian:**

Postul de transformare se va monta pe domeniu public, în zona trecerii la nivel a DC123 cu linia CF 400, pe un stâlp de beton tip SC15014, în fundație turnată, cu coronament orizontal și izolație rigidă.

PTA va fi echipat cu:

- suport cap terminal cu DRV inclus

- separator tripolar de exterior tip Stepno, în montaj orizontal, cu un mecanism de acționare

- cadru de siguranțe de MT tripolar de exterior SFEN+FEN 24kV/2,5A pentru protecția transformatorului pe partea de MT, echipat cu descărcător cu oxizi de zinc și izolație compozită, pentru protecția împotriva supratensiunilor atmosferice

- transformator 20/0,4kV de 50kVA

- confecție metalică pentru montarea transformatorului

- coloană de joasă tensiune FYI 4x120mmp în tub PVC-G diametru 110mm

- cutie de distribuție jT tip CD-1.4 echipat cu întrerupător automat de 100A (posibilitate de reglare 0,5-1xIn), patru plecări cu siguranțe MPR, loc pentru măsura generală.

- priză de pământ de max. 4 ohmi, toate confecțiile metalice de pe stâlp se vor lega la priza de pământ al stâlpului. Instalațiile de legare la pământ și toate confecțiile metalice se vor executa numai din materiale zincate.

- **Circuit subteran** de joasă tensiune din CD al PTA proiectat, realizat cu cablu tip ACYABY 3x120+70mmp, în lungime de $L_p=568$, $L_c=596$ m, dealungul drumului sătesc nr. 924. până la locația stației de pompare, prin subtraversarea liniei CF și a râului Olt. La coborârea pe stâlp și la intrarea în firida cablul va fi protejat în tub de protecție. Firida FDCP din poliester armat cu fibră de sticlă se va monta la sol, lângă stâlpul de racordare, și va fi echipat conform ST4/2014, cu separator cu siguranțe MPR 63A pentru separare vizibilă, contor trifazat de energie electrică în montaj direct, disjuncteur automat cu protecție diferențială de 300mA, protecție la supratensiune $I_n=25A$.





MINISTERUL CULTURII
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ HARGHITA

AVIZ NR. 968/Z/26.07.2022

APROBAT,

DIRECTOR EXECUTIV
Rakos Laszlo

CĂTRE:

ADI BOGAT

537295, Siculeni, str. - nr. 104, jud. Harghita
tel.: 0742-995283; fax: -



REF.: Alimentarea cu energie electrică stație de pompare ape uzate SPO5

Obiectivul: *in zona de protecție a monumentelor istorice: HR-I-s-B-12701 (85662.01) - Situl arheologic Racu - Bogát, HR-II-m-B-12936 - Capela romano-catolică "Sf. Filip și Iacob"*
Adresa: *Racu, DC123, CF50226, 50487, 50488*
Proiect: *251/2022*
Faza: *D.T.A.C.*
Proiectant: *S.C. HORVART ATELIER S.R.L. - Păuleni-Ciuc, arh. Horváth Nándor*
Beneficiar: *ADI Bogat (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară BOGAT)*

Documentația a fost depusă cu cererea F.N.: 30.06.2022, înregistrată la DJC - Harghita cu nr. 968 din 30.06.2022 și cuprinde:

piese scrise: *Memoriu tehnic (2 pag.)*
piese desenate: *Plan de încadrare în zonă (A-01), Plan de situație cu marcarea monumentului istoric și a zonei de protecție (A-02), Profil pozare cablu (A-03);*
alte documente: *Certificat de urbanism nr. 4 din 03.03.2022 emis de Comuna Racu, Copie Certificat de Înregistrare Fiscală, seria A, nr. 1335163;*

Documentația propune: *Amplasare racord electric subteran de 20 kV cu o lungime de 568 m în ZPMI.*

În urma analizării documentației, în baza L. 422/2001, O.G. 43/2000, Ord. MCC. 2518/2007, art. 9 și Ord. MCIN 2797/2017, poziția 12 din Anexă, se acordă:

AVIZ FAVORABIL

cu următoarele condiții:


- ca lucrările de săpătură, să fie executate cu supraveghere arheologică;
- supravegherea arheologică să fie efectuată de o instituție de specialitate, prin arheologii înscrși în Registrul Arheologilor;
- beneficiarul să anunțe Direcția Județeană pentru Cultură Harghita data deschiderii șantierului și să asigure condiții specialistilor acestuia pentru exercitarea atribuțiilor de control și inspecție;
- raportul de supraveghere arheologică să fie depus ulterior la DJC Harghita;
- în cazul descoperirii de vestigii arheologice în timpul lucrărilor, beneficiarul să sisteze lucrările de construcție, în vederea solicitării autorizației și executării cercetărilor arheologice preventive;

Menționăm, că conform O.G. 43/2000 art. 28 lit. e), nerespectarea avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10000 lei la 50000 lei.

ELABORAT,

CONSILIER ARHEOLOGIE
Kosza Antal

Fișă Libertății nr. 3, Cam. 407, Municipiul Ciuc - 530100
tel. (+36) 20 266 311 877; fax (+36) 20 266 311 730; mobil: (+36) 20 724 060 873
email: decen.harghita@gmail.com; web: patrimoniuharghita.ro





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 129 din 29.11.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **ADI BOGAT**, cu sediul în comuna Siculeni, sat Siculeni, nr. 104, județul Harghita, înregistrată la **APM Harghita** cu nr.9270/08.11.2022, completată la nr. 9764/28.11.2022, 9789/29.11.2022, în baza:

Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr.49/2011**, autoritatea competentă pentru protecția mediului **APM Harghita** decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **15.11.2022** că proiectul “**Alimentarea cu energie electrică stație de pompare ape uzate SP06**” propus a fi amplasat în comuna **Racu**, sat **Racu**, intravilan și extravilan, județul Harghita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul nu se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus intră sub incidența art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 cu modificări și privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, fiind situat în perimetrelor siturilor Natura 2000 din județ.

a. O parte din amplasamentul proiectului pe o lungime de cca. 44 m (drumul sătesc nr. 924) se află în și cu 416 m se situează la limita ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului

b. se va ocupa temporar o suprafața de 438,1 mp din aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

- c. Amplasamentul proiectului nu constituie loc de hrănire, reproducere ale speciilor de păsări ocrotite. În vecinătatea amplasamentului proiectului există specii ocrotite enumerate în Formularul Standard pentru ROSPA0034 „Depresiunea și Munții Ciucului”: mai ales speciile dependente de pajiști.
- d. punctul de vedere nr. 808/ST.HR./14.11.2022 și avizul favorabil nr. emisă de Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Harghita
- e. proiectul ar putea afecta în mod nesemnificativ, temporar, fără impact remanent aria naturală protejată, proiectul nu reduce numărul speciilor ocrotite, nu va produce poluarea sau deteriorarea habitatelor prielnice speciilor ocrotite, perturbări semnificative ale speciilor, nu se vor produce modificări ale dinamicii relațiilor dintre sol și apă sau floră și faună care definesc structura și/sau funcția sitului de interes comunitar
- f. proiectul propus nu va avea efecte negative semnificative asupra speciilor ocrotite în cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului prin luarea măsurilor prezentate și cu respectarea condițiilor impuse

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă, sunt următoarele:

➤ Lucrări prevăzute prin proiect:

- echiparea stâlpului nr. 17 SE-9f.t. existent al LEA 20kV Sândominic- - DER. PT2 Racu , situat pe domeniul public al Comunei Racu cu separator 20kV tripolar de exterior în montaj vertical (Stepn), cu izolatoare siliconice și CLP cu două manete de acționare, suport cap terminal cu DRV inclus și priză de pământ $R_p < 4$ ohmi., precum și amplasarea firidei FDC E2.2 +2M+1T pe sol lângă stâlpul nr. 17.
- înlocuirea stâlpului de tip SE-10 existent la capătul DC123 cu stâlpul nou de tip SC 10005 nr. 1 ;
- pozarea în pământ a cablului electric torsadat de medie tensiune cu purtător de oțel TA2X(FL)2Y-OL 12/20kV 3x1x35+50OL și a cablului de joasă tensiune ACYABY 3x120+70mmp, trase prin tub de protecție la subtraversarea drumului comunal în lungime de $L_{p \text{ joasă tensiune}} = 25$ m. Cablurile subterane de joasă tensiune se pozează în șanțuri între două straturi de nisip de circa 12 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare și/sau plăci avertizoare) și pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor), cu realizarea subtraversării drumului de interes local în tub de protecție din PVC -KG 110, prin foraj orizontal, perpendicular pe axul drumului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA
Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211
E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

- executarea subtraversării râului Olt prin foraj orizontal dirijat sub adâncimea de afuiere a albiei râului. Metoda forajului orizontal dirijat folosește un sistem de forare rotativ, hidrodinamic și monitorizat permanent.

Lucrările din proiect se încadrează conform anexa nr.1 a la Ordinul MAP nr.828/2019 coroborat cu art.54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare la punctul e) traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente, care nu necesită SEICA.

Condiții de realizare a proiectului:

- a. Respectarea prevederilor Aviz de Gospodărire a Apelor nr.48/25.11.2022 emis de către Administrația Națională Apele Române - A.B.A. OLT - S.G.A. Harghita.**
- b. Respectarea condițiilor impuse de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Harghita prin avizul nr. 72 /ST.HR./28.11.2022
- c. Este interzisă afectarea altor suprafețe în cadrul ROSPA0034 Depresiunea și Munții Ciucului decât cele prezentate prin proiect
- d. Este interzisă afectarea rădăcinilor arborilor de-a lungul drumului sătesc nr. 924.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului, revine în întregime titularului proiectului;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA
Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211
E-mail: office@apmlr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

- schimbarea următoarelor stâlpi electrici de tip SE4 existente dealungul DC 123 în intravilan cu stâlpi de tip SE10: stâlpii nr. 13, nr. 18, nr. 19, conform renumerotării stâlpilor.
- executarea fundației stâlpului centrifugat din beton armat de tip SC 15014 (stâlpul nr.12.): 1 buc. fundație turnată din beton;
- plantarea stâlpului de montaj de tip SC 15014 nr.12 al postului de transformare aeriană (1 buc.);
- montarea cablului electric torsadat de medie tensiune cu purtător de oțel și cu izolație de tip TA2X(FL)2Y-OL 12/20kV 3x1x35+50OL pe stâlpii existenți dealungul drumului DC123 între stâlpul nou de tip SC 10005 nr. 1 (nr. 8 - numerotare j.T.) și stâlpul nr. 12 al postului de transformare aeriană.;
- reconfigurarea bransamentelor aeriene monofazate și trifazate existente dealungul DC123
- montarea pe stâlpul nou din beton armat centrifugat de tip SC15014 (nr.12.) componentele punctului de transformare aerian, inclusiv transformatorul cu puterea aparentă nominală 50kVA și cu tensiunea nominală a înfășurării de medie tensiune (MT)/ tensiunea nominală a înfășurării de joasă tensiune: 20/0,4kV;
- subtraversarea liniei CF316 Brașov - Deda - Războieni la km c.f. 106+485 prin foraj orizontal cu restricție de viteză de 30 km/h, acordând o atenție deosebită înaintării concomitente a sapei de foraj și a tubului de protecție pentru evitarea formării cavernelor, cu asigurarea asistenței tehnice în zona de siguranță a căii ferate din partea Secției L6 Gheorgheni, CT4 Tg Mures, Serv. Instalati de Electrificare și Sucursala Telecomunicații Brașov și cu respectarea condițiilor impuse în Autorizație CFR pentru începerea lucrărilor nr. 220/40/12.09.2022, emisă de Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov. În zona C.F. între km c.f. 106+463 – 106+485 lucrarea se execută pe partea dreaptă paralel cu linia cf la distanță de 10m și între km c.f. 106+485 – 106+614 lucrarea se execută pe partea stângă cu distanțe variabile între 10 m (la începutul paralelismului) - 19,23m și 64,70m după care iese din zona de protecție la km cf 106+614.
- pozarea în pământ a cablului de joasă tensiune ACYABY 3x120+70mmp (cablul electric din aluminiu, armat cu dimensiunea de 120mm și izolație PVC) de la CD a postului de transformare aeriană până la stația de pompare de ape uzate, montarea firidei din poliester armat cu fibră de sticlă la sol, lângă stația de pompare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679

mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. DOMOKOS László József

ȘEF SERV. A.A.A.,
ing. BOTH Enikő

Both

ȘEF SERV. C.F.M.,
ing. SZABÓ Szilárd

Szabó

Întocmit
JÁNOSI Teréz-Rozália

János

Întocmit
geogr. MIHALY István

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA
PLĂTEȘII MINEI
HARGHITA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire
desființare
Nr. 2 din 10.11.2023

Responsabil construct
Mihaly



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA
Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211
E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE)2016/679